

АКТ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ (СООРУЖЕНИЙ)
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Город Болотное

«27» мая 2020г.

Основание: График плановой очистки и дезинфекции.
(График плановой очистки и дезинфекции, после ремонта, анализ воды не отвечает СанПиН, Предписание органа санэпиднадзора и др.)

Акт составлен: Директор ОАО «Горводоканал» Кинев С.В..
(должность, ФИО лица, ответственного за санитарное состояние резервуаров, баков и сетей)

Комиссия в составе представителей:
муниципального образования г. Болотное:

заместителя главы МО г. Болотное Бурдыгина В.Н.

(должность, фамилия, и.о.)

эксплуатационной организации

ОАО «Горводоканал», технического директора Пашнина В.С.

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

составили настоящий акт о том, что сооружение
"резервуар хранения питьевой воды №1, объёмом: 1000 м3 по
адресу: г. Болотное, ул. Советская, д. 98
(наименование объекта, длина, диаметр, объём)

одвергнут

промывке и дезинфекции хлорированием гипохлоритом кальция 45
(указать, каким реагентом)

при концентрации активного хлора 250 мг/л (г/куб.м) для 300 л, в количестве 0,17 кг и продолжительности контакта 3 ч.

Способ хлорирования: обработка стен, потолка, пола резервуара орошением.
Промывка резервуара.

Ответственный за санитарное состояние



(С.В. Кинев)

(подпись)

Представитель МО г. Болотное



(В.Н. Бурдыгин)

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации



(В.С. Пашнин)

(подпись)