



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcgge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000111 от 26.02.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** ОАО "Горводоканал".
7. **Адрес объекта:** 633340, НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Турнаевская ул, д. 38.
8. **Место (адрес) отбора:** водозаборная колонка; скважина; НС 2-го подъема; скважина 1-го подъема; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Мира ул, д. 15; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Забобонова ул, д. 16; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 98; 633343, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Восточная ул, д. 1; 633343, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Томская ул, д. 27; 633343, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Титова ул, д. 37; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Березовская ул, д. 57; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Островского ул, д. 25; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Поселковая ул, д. 23; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Кузбасская ул, д. 82; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Московская ул, д. 194; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Ключевская ул, д. 37; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Волочаевская ул, д. 13; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Горького ул, д. 33; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 98/3; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Четный парк ул, д. 32а; 633343, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Октябрьская ул, д. 41а; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Юргинская ул, д. 116; 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Светлая ул, д. 1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 278, 315, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 317, 314, 316, 280, 279, 282, 281 от 03.02.2020г., № 283 от

04.02.2020г., № 284 от 05.02.2020г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.

10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.

11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой, отобранная из водоразборной колонки по адресу: Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Мира, д. 15 по исследованным органолептическим показателям не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по превышению допустимого уровня запаха 20 С в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня запаха 60 С в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня привкуса в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня цветности в 1,3 раза, по превышению допустимого уровня мутности в 1,8 раза. По исследованным микробиологическим показателям проба соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Представленная проба воды питьевой, отобранная из скважины по адресу: Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Забобонова, д. 16 по исследованным органолептическим показателям не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по превышению допустимого уровня запаха 20 С в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня запаха 60 С в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня привкуса в 1,5 раза, по превышению допустимого уровня цветности в 1,3 раза, по превышению допустимого уровня мутности в 1,7 раза.

Остальные исследованные пробы воды питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:



А. И. Струкова.