



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а.

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

результатам лабораторных исследований

№ 35.237 от 08.05.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** ОАО "Горводоканал".
7. **Адрес объекта:** НСО, Болотнинский р-н, Болотное г, Турнаевская, д. 38.
8. **Место (адрес) отбора:** водоразборная колонка; скважина 1-го подъема; НС 2 подъема; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Восточная ул, д. 1; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Томская ул, д. 27; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Титова ул, д. 37; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Березовская ул, д. 57; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Островского ул, д. 25; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Поселковая ул, д. 23; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 98/3; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 98/1; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Горького ул, д. 33; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Волочаевская ул, д. 13; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Ключевская ул, д. 37; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Московская ул, д. 194; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Мира ул, д. 15; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Кузбасская ул, д. 82.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы испытаний № 54-00-35/01671-24 от 05.04.2024г., №№54-00-35/01670-24, 54-00-35/01669-24, 54-00-35/01668-24, 54-00-35/01667-24, 54-00-35/1666-24, 54-00-35/01665-24, 54-00-35/01664-24, 54-00-35/01663-43, 54-00-35/01662-24, 54-00-35/01661-24, 54-00-35/01660-24, 54-00-35/01659-24, 54-00-35/01656-24 от 26.03.2024г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:



А. И. Струкова.